

	PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC (częściowy)	Nr ref. 3310168723
--	--	---------------------------

Dotyczy umowy/zamówienia nr: UMJ/GEK/ELO/TMK/12089/2024/WY

Nazwa, tytuł umowy: Wykonanie napraw części ciśnieniowej i paleniskowej kotłów BP-1150 oraz części ciśnieniowej kotłów BP-2455 w ramach bieżącego utrzymania ruchu i usuwania awarii dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Obiekt: Blok Energetyczny nr 4

PM: -

Data wystawienia protokołu: 21.02.2025

PSP: Z4AN/01327-14

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace i stwierdzono j.n.:

Andrzej Urbanek
przedstawiciel Zamawiającego

Miłosz Osipiński
przedstawiciel Wykonawcy

Marek Kowalski
przedstawiciel Zamawiającego 2

L.p.	Nr umowy/zamówienia	Opis prac	Wartość [zł]
1.	UMJ/GEK/ELO/TMK/12089/2024/WY	Przygotowanie komory wylotowej P3 do badań diagnostycznych (cięcie, spawanie króćców).. Ceny jednostkowe na podstawie zał. nr 2 do umowy.	15 050,00
RAZEM			15 050,00

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: ~~zgodny~~/niezgodny* z umową.
2. Jakość i terminowość wykonanych prac: dobra.
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: ~~tak~~ / nie / nie dotyczy*.
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: brak.
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano.

Załącznik nr 1 – kosztorys powykonawczy potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego*.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

.....
Przedstawiciel Zamawiającego

.....
Przedstawiciel Wykonawcy

.....
Przedstawiciel Zamawiającego 2

Data podpisania: 21.02.2025r.

Kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie załącznika nr 2 umowy UMJ/GEK/ELO/TMK/12089/2024/WY (3310168723)

Przygotowanie komory wylotowej P3 do badań diagnostycznych (cięcie, spawanie króćców).
Ceny jednostkowe na podstawie zał. nr 2 do umowy.

L.p	Nazwa operacji remontowej	Pozycja z umowy	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Cięcie i spawanie króćców komory wylotowej P3, węzownice przegrzewacza P3 (4 spoiny = równowartość dwóch wstawek).	I.6	2	2 930,00 zł	5 860,00 zł
2	Obróbka cieplna złączy spawanych	III.12	1	9 190,00 zł	9 190,00 zł
Suma					15 050,00 zł

słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....