

	PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC	Nr ref.:
--	------------------------------	-----------------

Dotyczy umowy/zamówienia nr: **UMJ/GEK/ELO/TMO/09554/2024/WY**

SAP ERP: **3310165638** (Umowa dotyczy wydziału TMO)

PSP: **Z4AN/ 01312-01-01-108**

Nazwa, tytuł umowy: **Bieżące utrzymanie ruchu oraz wykonanie planowanych i bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych na urządzeniach i instalacjach technologicznych gospodarek pozablokowych bloków 1-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.**

Dotyczy: Umowa pkt. 4.1.3 Obszar nawęglania cz.2 bloki 1-4

Wykonawca: Eltur-Serwis Sp. z o.o

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Data wystawienia protokołu: 31.07.2025

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace i stwierdzono j.n.:

Imię i nazwisko: **Jerzy Grabowski, Dominik Milenkiewicz**

przedstawiciel Zamawiającego

Imię i nazwisko: **Miłosz Rewasiewicz**

przedstawiciel Wykonawcy

L.p.	Nr umowy/zamówienia	Opis prac	Wartość [PLN]
1.	UMJ/GEK/ELO/TMO/09554/2024/WY	Bieżące utrzymanie ruchu oraz wykonanie planowanych i bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych urządzeń nawęglania cz.2. Wykonane w okresie 01.07.2025 - 31.07.2025 r.	45 080,34
2.	UMJ/GEK/ELO/TMO/09554/2024/WY	Serwis olejowo –smarowniczy. Wykonany w okresie 01.07.2025 – 31.07.2025. Rozliczany zgodnie z pkt. 4.1.12. umowy.	8 312,77
RAZEM			53 393,11

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/~~niezgodny~~* z umową
2. Jakość i terminowość wykonanych prac: bez zastrzeżeń
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: ~~tak~~/nie/nie dotyczy*
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: brak
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano.

Załącznik nr 1 – szczegółowy zakres wykonywanych prac potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego*.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Załącznik nr 2 - Pismo TM/133/2025 – rewizja płatności – wyłączenie ciągu rozładowniczego wywrotnicy wagonowej 28WW3

Załącznik nr 3 – mail wprowadzający zmianę do pisma TM/133/2025

.....
Przedstawiciel Zamawiającego 1

.....
Przedstawiciel Wykonawcy

.....
Przedstawiciel Zamawiającego 2

Data podpisania: 31.07.2025

Załącznik nr 1 do Protokołu Odbioru

Opole 31.07.2025 r.

**Szczegółowy zakres prac potwierdzony
przez Wykonawcę i Zamawiającego
w ramach umowy
UMJ/GEK/ELO/TMO/09554/2024/WY, SAP 3310165638**

„Bieżące utrzymanie ruchu oraz wykonanie planowanych i bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych na urządzeniach i instalacjach technologicznych gospodarek pozablokowych bloków 1-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”

Dotyczy: Umowa pkt. 4.1.3 Obszar nawęglania cz. 2. Blok 1-4

Zadanie obejmuje następujące urządzenia: wywrotnica wagonowa 28WW-3, ładowarki 29LS1÷3, ładowarko-zwalowarki 29LZ1-2, zwalowarki 29YZ1-2 oraz wygarniacze kołowe 28WZ5÷6 układu nawęglania.

W bieżącym miesiącu wykonano prace związane z usunięciem usterki na wyłączzonej wywrotnicy 28WW-4, co spowodowało przywrócenie miesięcznej płatności za w/w urządzenie.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zrealizował następujące czynności:

1. Wykonywanie przeglądów, regulacji i bieżących napraw elementów układów hydraulicznych oraz układów centralnego smarowania.
2. Wykonywanie przeglądów, regulacji i bieżących napraw elementów uszczelniających (wraz z mocowaniami), prowadnic nosiwa i koszy zasypowych współpracujących z przenośnikami taśmowymi.
3. Wykonywanie przeglądów bieżących i naprawa elementów konstrukcji urządzeń, podestów (stałych i ruchomych) oraz osłon w tym osłon siatkowych.
4. Wykonywanie przeglądów bieżących, regulacja i naprawa elementów hamulców.
5. Kontrola stanu dokręcenia połączeń gwintowych (przekładnia, silnik, bębny, koła jezdne itp.).
6. Kontrola poprawności działania sprzęgieł oraz ich stanu technicznego.
7. Kontrola przekładni pod kątem oznak przegrzania, wycieku oraz nienormatywnego hałasu,
8. Wykonywanie przeglądów i bieżących napraw instalacji odprowadzającej ładunki ekwipotencjalne z urządzeń układu nawęglania.
9. Wykonywanie bieżących napraw urządzeń układu nawęglania wynikających ze zgłaszanych usterek przez służby eksploatacyjne.

Wykonawca:

Zamawiający:

Opole, 6 czerwca 2025 r.

TM/133/2025

T/237/2025

Sz. P. Krzysztof Radlak
Dyrektor Oddziału
Eltur-Serwis Sp. z o.o.
Oddział Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole

**POWIADOMIENIE WYKONAWCY, ZGODNIE Z § 4 UST.10 UMOWY pn. „BIEŻĄCE
UTRZYMANIE RUCHU ORAZ WYKONANIE PLANOWANYCH I BIEŻĄCYCH PRAC
PRZEGLĄDOWO-KONSERWACYJNYCH NA URZĄDZENIACH I INSTALACJACH
TECHNOLOGICZNYCH GOSPODAREK POZABLOKOWYCH BLOKÓW 1-6 W PGE
GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE”, O ZAPRZESTANIU PRZEGLĄDÓW W
OKRESIE OD 01.07.2025 R. DO 31.08.2025 R. WRAZ Z PRAWEM OBNIŻENIA
WYNAGRODZENIA ZA WW. OKRES**

PGE GiEK S.A. jako Zamawiający, działając w oparciu o § 4 ust. 4.10. Umowy zawartej z Wykonawcą – Eltur-Serwis sp. z o.o. pn. „Bieżące utrzymanie ruchu oraz wykonanie planowanych i bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych na urządzeniach i instalacjach technologicznych gospodarek pozablokowych bloków 1-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”, powiadamia Wykonawcę o planowanym wstrzymaniu eksploatacji:

1. Ciągu rozładowniczego na torze 230 oraz przenośników 30LT2, 30LT4 w okresie 01.07.2025r. do 31.08.2025r. Zawieszone czynności zostaną ponownie podjęte z dniem 1 września 2025r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania części płatności za wskazany powyżej okres postoju z uwzględnieniem ilości nieeksploatowanych gospodarek wymienionych w Umowie.

Uzasadnieniem wskazanego postoju są długotrwałe wyłączenia bloków, a tym samym mniejsze niż zakładano wykorzystanie zdolności produkcyjnych Oddziału, co wiąże się z ograniczeniem zużycia węgla oraz jego dostaw.

W związku z powyższym, działając w oparciu § 4 ust. 4.10. Umowy UMJ/GEK/ELO/TMO/09554/2024/WY, Oddział Elektrownia Opołe zawiesza przeglądy techniczne następujących urządzeń:

1. W okresie 01.07.2025r. do 31.08.2025r. 28WW3, 28WZ5, 28WZ6, 28LJ5, 28LJ6, 30LT2, 30LT4.

i oczekuje obniżenia wynagrodzenia za wskazany okres postoj.

Z poważaniem

Dariusz
Kodura

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Kodura
Data: 2025.06.06
07:49:53 +02'00'

Otrzymują:

1. Adresat
2. TMO – aa.

Miłosz Rewasiewicz

Od: Grabowski Jerzy [PGE GiEK O.El.Opole] <Jerzy.Grabowski@gkpge.pl>
Wysłano: piątek, 4 lipca 2025 12:16
Do: 'Krzysztof Radlak'
DW: 'Waldemar Małojło'; Miłosz Rewasiewicz; Dawid Krzysztof [PGE GiEK O.El.Opole]; Bieszaj Bolesław [PGE GiEK O.El.Opole]; Milenkiewicz Dominik [PGE GiEK O.El.Opole]; Gronowski Artur [PGE GiEK O.El.Opole]; Wilczko Grzegorz [PGE GiEK O.El.Opole]
Temat: FW: Czasowe wyłączenie urządzeń nawęglania.
Załączniki: TM.133.2025 Powiadomienie Eltur-Serwis_czasowe zawieszenie przeglądów urz. nawęglania.pdf

Dzień dobry Panie Dyrektorze

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac remontowych wyrotnicy wagonowej 28WW4 wystąpiła konieczność zamiany wstrzymanego z eksploatacji ciągu rozładowczego.

Ciąg rozładowczy na torze nr 230 zostaje przywrócony do eksploatacji, natomiast wstrzymany zostaje ciąg rozładowczy na torze nr 229.

Wykonana zamiana ciągów rozładowczych nie powoduje zmian w kwocie rozliczenia realizowanej usługi.

Z poważaniem

Jerzy Grabowski

Spec. ds. Urz. Nawęglania i Odpopielania - Insp. Nadz.
Wydział Nadzoru Urz. Nawęgl., Odpopiel. i Transportu Kolejowego

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Tel.: +48 77 423 5875

Tel.: +48 661 890 832

From: Dawid Krzysztof [PGE GiEK O.El.Opole]
Sent: Friday, June 6, 2025 3:15 PM
To: 'Krzysztof Radlak' <krzysztof.radlak@elturserwis.pl>
Cc: 'Waldemar Małojło' <waldemar.malojlo@elturserwis.pl>; Bieszaj Bolesław [PGE GiEK O.El.Opole] <Boleslaw.Bieszaj@gkpge.pl>; Grabowski Jerzy [PGE GiEK O.El.Opole] <Jerzy.Grabowski@gkpge.pl>; Milenkiewicz Dominik [PGE GiEK O.El.Opole] <Dominik.Milenkiewicz@gkpge.pl>; Gronowski Artur [PGE GiEK O.El.Opole] <Artur.Gronowski@gkpge.pl>; Wilczko Grzegorz [PGE GiEK O.El.Opole] <Grzegorz.Wilczko@gkpge.pl>
Subject: Czasowe wyłączenie urządzeń nawęglania.

Dzień dobry Panie Dyrektorze,

W załączeniu przesyłam pismo dotyczące czasowego zawieszenia przeglądów urządzeń układu nawęglania.

Pozdrawiam

Krzysztof